



🔍 Growatt New Energy

Descarga
Manual

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd
4-13/F, EdificioA, Parque Industrial Sino-Alemán (Europa), Avenida Hangcheng, Distrito de Bao'an,
Shenzhen, China

T: +86 755 27471942
E:service@ginverter.com
W:www.ginverter.com

GR-UM-260-I-00

Instalación
&
Manual de instrucciones

Lista

1 Resumen

- 1.1 Resumen del producto
- 1.2 Personal aplicable

2 Precauciones de seguridad

- 2.1 Resumen de seguridad
- 2.2 Símbolo
- 2.3 Significado de símbolos

3 Introducción del producto

- 3.1 Apariencia
- 3.2 Dimensiones
- 3.3 Placa de características
- 3.4 Principio de funcionamiento
- 3.5 Almacenamiento del inversor
- 3.6 Tipos de red
- 3.7 Función de detección de AFCI
- 3.8 Función anti-PID

4 Desembalaje

5 Instalación

- 5.1 Requisitos básicos de instalación
- 5.2 Requisitos del entorno de instalación
- 5.3 Requisitos de la traslado
- 5.4 Instalación en la pared
- 5.5 Instalación del inversor

6 Cables de conexión

- 6.1 Conexión en el lado de CA
- 6.2 Conexión en el lado de CC
- 6.3 Conexión de los cables de comunicación
- 6.4 Conexión de los cables de tierra

7 Puesta en marcha del sistema

- 7.1 Puesta en marcha del inversor
- 7.2 Modos
- 7.3 Pantalla LED

8 Monitorización

- 8.1 Supervisión de datos a distancia
- 8.2 Control de datos locales

9 Mantenimiento

- 9.1 Mantenimiento rutinario
- 9.2 Solución de problemas

10 Especificación del producto

11 Desmantelamiento

12 Garantía de calidad

13 Contacto

1 Resumen

1.1 Resumen del producto

Este manual tiene como objetivo proporcionar información suficiente e instrucciones de instalación a los consumidores que compren los inversores solares de la serie MAX-X de Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd (abreviado como Growatt). Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar los inversores de la serie MAX-X y guárdelo en un lugar accesible para un técnico autorizado. No hay aviso si hay algún cambio en este manual.

1.2 Personal aplicable

Sólo los técnicos eléctricos cualificados pueden instalar los inversores de la serie MAX-X. Con la lectura de este manual y siguiendo todas las precauciones, el técnico eléctrico cualificado puede instalar correctamente el inversor de serie MAX-X, terminar de solucionar los problemas y ajustes de comunicación. Si hay algún problema durante la instalación, el instalador puede entrar en www.ginverter.com y dejar un mensaje o llamar a la línea de atención al consumidor +86 755 27471942.

2 Precauciones de seguridad

2.1 Resumen de seguridad

- 1>Antes de la instalación asegúrese de leer este manual, cualquier daño causado por una instalación incorrecta, Growatt se reserva el derecho de rechazar cualquier garantía.
- 2>Todas las operaciones y conexiones deben ser realizadas por un técnico eléctrico cualificado.
- 3>Durante la instalación, a excepción de los terminales, no toque ninguna parte interior del inversor.
- 4>Todas las conexiones eléctricas deben cumplir la normativa de seguridad del país.
- 5>Si necesita mantenimiento para este inversor, póngase en contacto con nuestro técnico de instalación y mantenimiento autorizado.
- 6>Debe obtener el permiso del proveedor de energía local antes de conectar este inversor a la red.

Proceso de manipulación

 ADVERTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • El inversor es pesado, por favor trate con cuidado mientras lo maneja, en caso de lesiones por aplastamiento.
---	---

Instalación:

 AVISO	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de la instalación, por favor lea este manual, cualquier daño causado por una instalación incorrecta, Growatt se reserva el derecho de rechazar cualquier garantía.
 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el inversor no está conectado a una fuente de alimentación y no está encendido antes de la instalación.

 ADVERTENCIA A	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor, siga este manual de instalación como condición de instalación el medio ambiente, el espacio y así sucesivamente. • Por favor, instale el inversor en un entorno seco y ventilado, de lo contrario puede afectar al rendimiento del inversor. • Siga los procedimientos de instalación de este manual.
---	--

Conexiones eléctricas:

 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de la conexión eléctrica, asegúrese de que el interruptor de CC del inversor está en "OFF" y desconecte el interruptor de CA, de lo contrario, la alta tensión del inversor puede poner en peligro la vida. • Sólo un técnico eléctrico autorizado y capacitado puede realizar el Si la conexión no es correcta, siga los procedimientos de conexión de este manual junto con la normativa local del país. • El alto voltaje puede causar descargas eléctricas y lesiones graves, por favor no toque el inversor. • Por favor, no almacene el inversor en una zona con sustancias inflamables y explosivas.
 ADVERTENCIA CIA	<ul style="list-style-type: none"> • Cada inversor debe instalar un disyuntor de CA; está prohibido compartir el disyuntor de CA con otros inversores. • Está prohibido añadir carga entre el inversor y el disyuntor. • Si el cable es grueso, después de tensarlo no lo agite y Asegúrese de que el cable esté bien conectado y luego ponga en marcha el inversor. Una conexión floja puede provocar un sobrecalentamiento. • Antes de realizar la conexión entre los paneles fotovoltaicos y el inversor, asegúrese de que los polos positivo y negativo están correctamente conectados.

Mantenimiento y sustitución:

 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Debe ser instalado por un técnico eléctrico capacitado y autorizado y seguir con precisión este manual. • Por favor, desconecte el interruptor de CC y CA durante al menos cinco minutos, todas las operaciones deben llevarse a cabo después de la desconexión de la alimentación. • Si se produce una alarma de aislamiento fotovoltaico bajo, es posible que la carcasa del inversor no esté conectada a tierra; no toque la carcasa del inversor. • La alta tensión del inversor puede provocar una descarga eléctrica.
 ADVERTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Para mejorar la refrigeración, limpie regularmente los ventiladores. • No utilice una bomba de aire para limpiar los ventiladores, ya que podría dañarlos.

Otros :

	<ul style="list-style-type: none"> • Después de recibir el inversor, por favor, compruebe los materiales de embalaje para ver si hay algún daño, por favor, póngase en contacto con su proveedor.
 ADVERTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • La tensión máxima de entrada fotovoltaica no debe superar los 1100 V. • Para el inversor desechado, el consumidor debe eliminarlo de acuerdo con las normas locales de eliminación de residuos de equipos eléctricos.

2.2 Convenciones de los símbolos

Símbolo	Descripción
 PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones leves o moderadas.
 AVISO	Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar daños materiales.
	Recuerda al operador que debe leer el manual de instalación antes de operar o instalar el inversor.


2.3 Descripción de la etiqueta

Símbolo	Nombre	Significado
	Choque eléctrico de alto voltaje	El inversor funciona con alta tensión, cualquier operación relacionada con el inversor debe ser realizada por un técnico eléctrico capacitado y autorizado.
	Advertencia de quemadura	No toque un inversor en funcionamiento porque genera alta temperatura en la carcasa.
	Protección de la toma de tierra	Conecte el inversor a la barra de puesta a tierra.
	Retrasar el alta	La tensión residual existe después de que el inversor se apague, tarda 5 minutos en descargarse hasta alcanzar la tensión de seguridad.
	Lea el manual de instalación	Recuerda al operador que debe leer el manual de instalación antes de operar o instalar el inversor.
	DC	Significa que este terminal es para el lado DC.
	AC	Significa que este terminal es para el lado de CA.
	Marca CE	El inversor cumple con los requisitos de las directrices CE aplicables.


3 Introducción del producto

3.1 Apariencia


Vista frontal:



Vista inferior (Terminal):



Vista lateral:



Marca	Descripción	Mark	Descripción
A	Panel frontal	H	Interfaz COM
B	LED	I	Guarda de esquina
C	Terminal FV	J	Almohadilla de silicona impermeable
D	Interruptor de CC	K	Disipador de calor
E	Válvula de respiración	L	Orificio para el tornillo de tierra
F	Ventiladores externos	M	Caja de conexiones
G	Interfaz USB		

3.2 Datos básicos

Modelo	Tamaño (mm)			Peso (kg)
	Anchura	Altura	Espesor	
Inversores de la serie MAX-X	970	640	345	84
Inversores de la serie MAX-X caja	1095	765	500	98

Placa de características

GROWATT PV Grid Inverter	
Model name	MAX 125KTL3-X LV
Max. PV voltage	1100 d.c.V
PV voltage range	180-1000 d.c.V
PV Isc	40 d.c.A*10
Max. input current	32 d.c.A*10
Max. output power	125 kW
Max. apparent power	137.5 kVA
Nominal output voltage	3W/N/PE 230/400 a.c.V
Max. output current	208.9 a.c.A
Nominal output frequency	50/60 Hz
Power factor range	0.8leading-0.8lagging
Safety level	Class I
Ingress protection	IP66
Operation ambient temperature	-30°C - +60°C
VDE0126-1-1	
Made in China	

Nota: Otros modelos de la serie MAX-X2 y MAX-XL2 comparten el mismo diseño de etiqueta con MAX 124KTL3-X, sólo que con diferente nombre de modelo y parámetros, los parámetros detallados por favor refiérase a las especificaciones en el Capítulo 10.

3.4 Principio de funcionamiento

El inversor de la serie MAX-X funciona como sigue:

- 1> Los paneles fotovoltaicos recogen la energía solar para generar corriente continua al inversor.
- 2> Con el circuito de detección de la corriente de entrada, puede controlar el estado de funcionamiento de todos los paneles fotovoltaicos y utilizar el MPPT para seguir el punto de máxima potencia.
- 3> Con el circuito del inversor se cambia la energía de CC a CA y se devuelve la energía a la red según los requisitos de ésta.
- 4> Con el relé de aislamiento de salida puede aislar la salida de CA y la red, si algo va mal en ya sea del lado del inversor o de la red, el relé de aislamiento puede desconectar el inversor inmediatamente.

Esquema del sistema de conexión a la red:




Figura 3.4

símbolo	Descripción	símbolo	Descripción
A	Cadena PV	C	Contador eléctrico
B	Inversor	D	Cinturón

3.5 Almacenamiento del inversor

- 1> No desembale el inversor y guárdelo en un lugar seco y ventilado.
- 2> Mantenga la temperatura de almacenamiento a -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$ y la humedad a 0-95%.
- 3> Se pueden apilar un máximo de tres inversores con embalaje.
- 4> Si el inversor ha estado almacenado durante mucho tiempo, las inspecciones y pruebas deben ser realizadas por personal cualificado antes de ponerlo en funcionamiento.

	Después de un mes o más de almacenamiento, la hora y la fecha del inversor pueden ser erróneas, es necesario ajustar la hora y la fecha antes de utilizarlo, para más detalles consulte el capítulo 7.1 puesta en marcha del inversor.
--	--

3.6 Tipos de red

Los inversores de la serie MAX-X, MAX100-133KTL3-X, se conectan a la red como en el siguiente dibujo 3.5, los inversores de MT MAX 124-150KTL3-X se conectan a la red como en el siguiente dibujo 3.6.




Fig 3.5




Fig3.6

Los inversores de la serie MAX-X2 y MAX-XL2, MAX 50-75KTL3-XL2 se conectan a la red como en el siguiente dibujo 3.5, los inversores MAX 124-150KTL3-X2 MV se conectan a la red como en el siguiente dibujo 3.6.

3.7 Función de detección de AFCI

AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) es un tipo de dispositivo de protección de circuitos, la función principal es prevenir el fuego causado por el arco de falla. El envejecimiento del aislamiento eléctrico, la rotura, la conexión suelta, la ruptura del aire causada por la humedad del aire y así sucesivamente, todo esto puede causar una chispa eléctrica, que se llama arco. La función AFCI del inversor de la serie MAX-X es opcional, y el equipo de detección está montado dentro del inversor. Cuando se detecta una condición de arco en el lado de entrada FV, la corriente de arco puede ser detectada por el TC montado en el cable del lado de entrada FV. Entonces, el inversor se apagará. Mientras tanto, el inversor mostrará el mensaje de fallo correspondiente y sonará el zumbador, lo que podría ayudar a evitar daños y pérdidas económicas al usuario.

NOTA: La función AFCI es opcional.

3.8 Función anti-PID

El nombre completo de PID es Potential Induced Degradation. Debido al efecto PID, se puede acumular una gran cantidad de carga en la superficie del módulo fotovoltaico, lo que empeora la pasivación de la superficie del módulo. Finalmente, el factor de llenado, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito del módulo se reducen, y la potencia del módulo fotovoltaico se atenúa.

La función Anti-PID utiliza el principio de los cambios PID reversibles. Los inversores de la serie MAX-X rectifican la tensión de CA durante la noche y la potencian para generar una tensión de CC. La tensión continua se conecta a PV + y a la tierra respectivamente. Cuando se añade una tensión de polarización positiva al módulo para hacer que el efecto PID se invierta, la función Anti-PID podría reparar los módulos fotovoltaicos por la noche y prolongar la vida útil de los módulos fotovoltaicos.

NOTA: La función Anti-PID es opcional.

4 Desembalaje

Comprobación antes de la instalación

1>Antes de desembalar el inversor, compruebe que el material de embalaje exterior no esté dañado. 2>Después de desembalar el inversor, compruebe que el contenido está intacto y completo. Si se encuentra algún daño o falta algún componente, póngase en contacto con su proveedor.

Contenido del paquete:




Figura4.1

Mark	Descripciones	Número
A	Inversor	1
B	Soporte de pared	1
C	Terminal FV +, terminal FV-	16/16
D	Núcleo metálico del terminal FV	16/16
E	Herramienta de extracción de terminales fotovoltaicos	1
F	Manual de instalación	1
G	Tarjeta de garantía	1
H	Terminal de comunicación	1
I	Asa de extracción(opt)	2
J	Tornillo de expansión M10*90	4
K	Tornillo de acero inoxidable M6*28	2
L	Terminal de cobre del cableado de CA (opcional)	4 o 5

Instalación 5



PRECAUCIÓN

- Para evitar daños en el aparato y lesiones personales, mantenga el equilibrio al mover el inversor, ya que es pesado.
- No coloque el inversor con sus terminales de cableado y señal en la parte inferior en contacto con el suelo o cualquier otro objeto, ya que los terminales no están diseñados para soportar el peso del inversor.
- Cuando coloque el inversor en el suelo, coloque espuma o papel debajo del inversor para proteger su cubierta.

5.1 Requisitos básicos de instalación

- Asegúrese de que la pared de la instalación es lo suficientemente sólida como para soportar el inversor (el peso del inversor debe consultarse en el capítulo 3.2 del manual de instalación).
- Debe haber suficiente espacio de instalación para que quepa el tamaño del inversor.
- No instale el inversor en edificios inflamables o intolerantes al calor.
- Este inversor tiene protección IP 66, puede instalarse en interiores o exteriores.
- Para evitar que el rendimiento del inversor disminuya debido al sobrecalentamiento, no exponga el inversor a la luz solar directa.
- La humedad de la instalación debe estar entre el 0 y el 95%.
- La temperatura circundante del inversor debe ser de -30°C - +60°C.
- El inversor debe instalarse en una superficie vertical o inclinada hacia atrás, consulte los siguientes dibujos.




Figura 5.1

- Para que el inversor pueda funcionar sin problemas y sea fácil de manejar para el personal, tenga en cuenta que hay suficiente espacio para el inversor, consulte el siguiente dibujo.




Figura 5.2

- J. No instale el inversor cerca de una señal electromagnética fuerte.
- K. Instale el inversor fuera del alcance de los niños.

5.2 Requisitos del entorno de instalación

A. Aunque el nivel de protección del inversor es IP 66, para prolongar la vida útil del inversor es necesario evitar la lluvia y la nieve.




Figura 5.3

B. Para reducir la degradación del inversor y prolongar su vida útil, le recomendamos encarecidamente que instale un toldo; para conocer la distancia entre el toldo y el inversor, consulte el siguiente dibujo.




Figura 5.4

C. Cuando se instalan varios inversores en una superficie, los inversores deben instalarse según el siguiente dibujo.




Figura 5.5

D. No instale el inversor en un espacio cerrado como en el siguiente dibujo.




Figura 5.6

5.3 Requisitos de la mudanza



ADVERTEN
CIA

- El inversor es pesado, por favor muévelo con cuidado y mantenga el equilibrio para evitar lesiones personales.
- No coloque el inversor con sus terminales de cableado y señal en la parte inferior en contacto con el suelo o cualquier otro objeto, ya que los terminales no están diseñados para soportar el peso del inversor.

Plan I:

- 1> Como se muestra en la Fig. 5.7, utilice una cuerda para atar en el anillo y el mango, levante el inversor del paquete y muévelo a la posición de instalación.
- 2> Cuando mueva el inversor, mantenga el equilibrio. Aviso: Hay una marca frontal y otra inferior en el paquete.

Plan 2 (opcional):

1>Como se muestra en la Fig5.8, 4-6 personas levantan el inversor fuera del paquete, cambian el anillo a las asas móviles.

2>Cuando se mueve el inversor, por favor, mantenga el equilibrio.

Aviso: Habrá una marca frontal e inferior en el paquete.




Fig 5.7




Fig5.8

5.4 Instalación del soporte de pared

Antes de instalar el inversor es necesario instalar el soporte de pared para que el inversor pueda ser instalado firmemente en la pared.

Plan de montaje en pared:




Figura 5.9

1>Utilice la placa de montaje en la pared como plantilla, perforo agujeros en la pared y coloque los pernos de expansión.




Figura 5.10

Aviso : El perno de expansión debe instalarse en paredes sólidas con un grosor mínimo de 100mm.

2>Siga el siguiente dibujo para instalar la placa de montaje en la pared.




Fig. 5.11

Aviso: No instale el inversor a menos que haya confirmado que la placa de montaje en la pared está firmemente instalada en la misma.

5.5 Instalación del inversor

Una vez instalado el soporte de pared en la pared, coloque el inversor en dicha placa.

1>Utilice la cuerda (debe cumplir con el requisito de peso del inversor) a través de dos anillos y levante el inversor, tal como la siguiente figura.

2>Antes de colgar el inversor en el soporte de pared utilice tornillos para fijar el inversor y por favor mantenga el equilibrio del inversor.

3>Compruebe si el inversor está lo suficientemente firme y bloquee todos los tornillos.

Cable de conexión 6

Clase de tensión decisiva (DVC) indicada para los puertos

Nombre del puerto	Clase
AC	C
DC	C
DRMS	A
RS485 Y USB	A




Fig. 5.12 Fig. 5.13




Fig. 5.14

6.1 Conexión en el lado de CA

 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de la conexión eléctrica, asegúrese de que el interruptor de CC del inversor está en "OFF" y desconecte el interruptor de CA, de lo contrario la alta tensión del inversor puede poner en peligro su vida. • Sólo un técnico eléctrico autorizado puede realizar la conexión eléctrica. Siga también los procedimientos de conexión de este manual junto con la normativa local del país. • La alta tensión puede provocar descargas eléctricas y lesiones graves. tocar el inversor. • No almacene el inversor en una zona con material inflamable y explosivo.
 ADVERTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Cada inversor debe instalar un disyuntor de CA, el disyuntor de CA está prohibido compartirlo con otros inversores. • Está prohibido añadir carga entre el inversor y el disyuntor.

Preparación antes de la conexión:

- 1>Desconecte el interruptor de CC del inversor y el disyuntor o interruptor de CA.
- 2>Cuando bloquee el tornillo del cable de CA, la fuerza de torsión debe ser de 20-30N-m (200-300kgf-cm).
- 3>Medir la tensión y la frecuencia de la red, por favor, consulte el capítulo 10.

Especificación del disyuntor de CA:

Modelo de inversor	Modelo de interruptor
MAX 100KTL3-X LV	200A/400Vac
MAX 110KTL3-X LV	250A/400Vac
MAX 120KTL3-X LV	250A/400Vac
MAX 125KTL3-X LV	250A/400Vac
MAX 133KTL3-X LV	250A/400Vac
MAX 125KTL3-X MV	200A/500Vac
MAX 136KTL3-X MV	250A/500Vac
MAX 150KTL3-X MV	250A/500Vac

Especificación del cable:

Modelo de inversor	Área de la sección transversal del cable de cobre (mm ²)	Recomendación de cable de cobre (mm ²)	Recomendación de cable de aluminio (mm ²)
MAX 100KTL3-X LV	70-240	70	95
MAX 110KTL3-X LV			
MAX 120KTL3-X LV			
MAX 125KTL3-X LV			
MAX 133KTL3-X LV			
MAX 125KTL3-X MV			
MAX 136KTL3-X MV			
MAX 150KTL3-X MV			

Aviso: El cable debe estar intacto.

Si utiliza cables de aleación de aluminio, utilice terminales de transición cobre-aluminio.

Pasos de conexión del lado de la CA:

• Si el cable es grueso, después de apretarlo no lo agite y asegúrese de que el cable está bien conectado y luego ponga en marcha el inversor. Una conexión floja puede provocar un sobrecalentamiento.

1>El siguiente dibujo muestra el terminal de CA del inversor, R, S, T son tres líneas vivas, N es la línea neutra.




Figura 6.1

2>Determine la longitud de pelado (aproximadamente 30 mm) de acuerdo con las especificaciones del terminal de engaste. Utilice las herramientas de engaste para engazar los cables y los terminales y, a continuación, conecte los cables a los canales correspondientes a través de la interfaz impermeable y apriete los tornillos.




Figura 6.2

NOTA: Utilice una llave dinamométrica para apretar los tornillos/tuercas con referencia a los rangos de par indicados anteriormente.

Esquema de la instalación de un terminal:



Figura 6.3

3>Aplique lodo ignífugo en los orificios de roscado de la almohadilla de silicona impermeable para evitar el riesgo de entrada de agua, como se muestra en la figura siguiente.

• Los huecos de los orificios para el paso de los cables deben estar bloqueados, de lo contrario habrá riesgo de fuga de agua.




Figura 6.4

6.2 Conexión en el lado de CC

 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de la conexión eléctrica, asegúrese de que el interruptor de CC del inversor está en "OFF" y desconecte el interruptor de CA, de lo contrario, la alta tensión del inversor puede poner en peligro la vida. • Sólo un técnico eléctrico autorizado y capacitado puede realizar el Si la conexión no es correcta, siga los procedimientos de conexión de este manual junto con la normativa local del país. • El alto voltaje puede causar descargas eléctricas y lesiones graves, por favor no toque el inversor. • No coloque materiales inflamables o explosivos alrededor del inversor.
--	---

Aviso: La luz solar generará tensión en los paneles solares, después de la conexión en serie, la alta tensión puede dañar al personal, por lo que antes de conectar el cable de entrada de CC debe cubrir los paneles solares con materiales impermeables a la luz y asegurarse de que el interruptor de CC del inversor está en estado "OFF", de lo contrario la alta tensión puede dañar al personal.

 ADVERTEN CIA	<ul style="list-style-type: none"> • La tensión máxima de circuito abierto de cada cadena no puede superar los 1100Vdc, de lo contrario podría provocar un incendio o dañar el inversor. Si el inversor resulta dañado por una tensión máxima de circuito abierto superior a 1100Vdc, se perderá la garantía del producto y Growatt no asumirá ninguna responsabilidad. • El inversor se utilizará con un módulo fotovoltaico de clase A según la norma IEC 61730. • Cuando el grupo esté suspendido, asegúrese de utilizar tapones de polvo para evitar que el agua entre en el polvo.
---	--

- 1>Cada cadena de paneles solares debe ser de la misma marca y del mismo modelo.
- 2>En cualquier circunstancia, la corriente máxima de cortocircuito no debe superar los 50A.
- 3>La potencia total de los paneles no debe superar 1,5 veces la potencia de entrada del inversor.
- 4> Para optimizar la configuración del sistema, recomendamos dos cadenas con la misma cantidad de paneles solares. Nota: Antes de conectar los paneles al inversor, asegúrese de que el polo positivo y el polo negativo, es decir, el polo positivo de los paneles solares se conecta a "+" y el polo negativo a "-".




Figura 6.5

5>Decida la longitud de la base de pelado en el terminal del cable, utilice el pelador de cables para conectar el cable y el terminal, y conecte por separado al conector específico.

6>Conecte los polos positivo y negativo a los terminales del inversor, la corriente máxima de entrada de una sola cadena del inversor se refiere a la siguiente tabla.

Modelo de inversor	Corriente máx de entrada por cadena
Inversor en serie MAX-X	16A* 2

7>Especificaciones del cable:

Modelo de inversor	Sección transversal(mm²)	Recomendación (mm²)	Cable exterior diámetro (mm)
MAX-X	4-6	4	4.5-7.8

- Aviso: 1. En cualquier circunstancia, la corriente total de todas las cadenas no puede superar la corriente máxima del inversor.
 2. No toque ningún panel solar en funcionamiento.
 3. Asegúrese de que el cable no esté roto.

6.3 Conexión de los cables de comunicación

6.3.1 Puerto RS485

RS485 puede llevar a cabo la comunicación de una sola máquina o de varias máquinas (32pcs) de larga distancia (500 metros) de alta velocidad (velocidad de transmisión 38400). Se recomienda utilizar cable blindado de par trenzado para la línea de comunicación RS485. Para la comunicación con una sola máquina, la línea de comunicación puede conectarse a la clavija 3/4, y su capa de blindaje puede conectarse a la clavija 1. Cuando se conectan varias máquinas en paralelo, pueden conectarse dos puertos RS485-1 al mismo tiempo. Cuando se utiliza, la capa de apantallamiento puede conectarse al pin 1/2.




Figura 6.6

Puerto	PIN	Descripción	Puerto	PIN	Descripción
Escudo de tierra	1/2	485-1 Escudo PE	DRMS	9	DRM1/5
RS485-1 IN	3	485-1 A1		10	DRM2/6
	4	485-1 B1		11	DRM3/7
RS485-1 OUT	5	485-1 A1		12	DRM4/8
	6	485-1 B1	13	REF/GEN	
RS485-2	7	485-2 A1	14	DRM0/COM	
	8	485-2 B1	RS485-1 Resistencia de adaptación	15/16	485-1 Resistencia de adaptación

Aviso: Cuando varios inversores se comunican en paralelo, la última máquina necesita añadir una resistencia de adaptación. El método consiste en utilizar un cable para conectar las clavijas 15/16 entre sí.

En los inversores de lasserie MAX-X, la interfaz RS485 es estándar. Los pasos de conexión de la línea de comunicación RS485 son los siguientes:

- 1) Desenrosque la cubierta impermeable de la interfaz COM y retírela.
- 2) Conecte la línea de comunicación RS485 al puerto del 485-1.
- 3) El inversor se conecta de la mano a través de la línea de comunicación RS485, y el extremo de la línea de comunicación 485_A/B se conecta al equipo de supervisión para realizar la supervisión remota de varias máquinas.

Nota: Al bloquear el tornillo del cable RS485, el par de apriete es de 0,4-0,6N-m (4-6kgf-cm).




Figura 6.7

6.3.2 Puerto USB

Los inversores de la serie MAX-X2 y MAX-XL2 están equipados con una interfaz USB de serie, que puede conectarse a un módulo USB a WIFI, Shine GPRS-X2, Shine WIFI- X, Shine 4G-X, Shine Link-X y otros módulos de monitorización opcionales para realizar la función de monitorización remota. Además, también puede actualizar rápidamente el software del inversor a través del disco U.

Pasos para instalar el módulo de vigilancia:

- 1> Afloje la cubierta impermeable de la interfaz USB y retírela.
- 2> Como se muestra en la Figura 6.8A, inserte el módulo Shine GPRS-X2 en la interfaz USB, y el LED del módulo Shine GPRS-X2 se encenderá.
- 3> Como se muestra en la Figura 6.8B, asegúrese de que el Δ esté orientado hacia arriba, inserte el módulo de monitorización en la interfaz USB y apriete el cierre.

Nota: Si utiliza un módulo USB a WIFI, cuando el operador se vaya, por favor, retire el módulo y el cable de datos, y apriete la cubierta impermeable para evitar que el agua entre en la interfaz.




Fig. 6.8A




Fig. 6.8B

6.4 Conexión de los cables de tierra

En este sistema solar, todos los componentes metálicos sin carga y las carcasas deben estar conectados a tierra.

Un solo inversor necesita conectarse a tierra en un punto PE, los inversores múltiples necesitan conectar todos los cables PE del inversor y los estantes de los paneles solares al mismo punto de conexión a tierra para lograr la equipotencialidad.

Los pasos de conexión a tierra son los siguientes:

Saque el tornillo de tierra en la parte inferior del inversor, conecte los cables de tierra como en la siguiente figura.

Aviso: 1.La máquina está separada de forma segura de la protección contra rayos y la distancia es la máxima posible.

2.No exponga el terminal de tierra al aire y tenga precaución con la lluvia. 3.Cuando bloquee el tornillo de tierra de la caja, la fuerza de torsión debe ser de 6-8N-m (60-80kgf-cm).




Figura 6.9

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la norma IEC 61643-32 "Conexión a dispositivos fotovoltaicos protectores contra sobretensiones - selección y uso de directrices", ya sea para plantas fotovoltaicas domésticas o exteriores, es necesario garantizar la aplicación de medidas de protección contra el rayo para los sistemas fotovoltaicos:



ADVERTENCIA

Las medidas de protección contra el rayo para los sistemas fotovoltaicos se llevarán a cabo de acuerdo con las normas nacionales correspondientes y las normas de la CEI. De lo contrario, los dispositivos fotovoltaicos, como los componentes, los inversores y las instalaciones de distribución de energía, pueden resultar dañados por los rayos. En este caso, la empresa no realiza la garantía ni asume ninguna responsabilidad.




Figura 6.10

1) Por lo general, se recomienda instalar dispositivos de protección contra rayos (como pararrayos/correas de protección contra rayos y conductores de bajada) para evitar que los rayos alcancen el campo fotovoltaico.

2) Los dispositivos de protección contra el rayo y los conductores de bajada y los equipos relacionados en los sistemas fotovoltaicos (incluidos los paneles fotovoltaicos, los inversores, los cables y los equipos de distribución de energía) deben mantener una distancia de separación segura S.

Valor sugerido de S: De acuerdo con la altura general del edificio de 5 plantas (unos 15 m), S toma 2,5 m suficientes, esta distancia puede simplificarse según la relación inversa de la altura del piso.

A. Cuando se cumple la distancia de seguridad S:

La posición ① ③ de la figura debe estar equipada con un módulo de protección contra el rayo. En general, se recomienda instalar el tipo II en la posición ① y el tipo I en la posición ③.

B. Cuando no se cumple la distancia de seguridad S:

Además de la posición 3, el módulo de protección contra el rayo de tipo I debe instalarse en la figura ① ② ④.

3) El pararrayos y el cable de tierra del equipo terminan por hundirse en un punto de tierra total, pero los dos no pueden compartir el cable. Es decir, la toma de tierra del equipo El cable debe ser tirado por separado, y el requisito de diámetro del cable $>6\text{mm}^2$ cuando la distancia del intervalo de seguridad S es satisfecha.

4) Sobre la referencia de diseño relacionada con el sistema receptor de rayos GB/T 21714.3-2015.

7 Puesta en marcha

7.1 Poner en marcha el inversor



• Si el inversor está almacenado más de un mes, su hora y fecha por defecto pueden parecer erróneas, la hora y la fecha deben ser restablecidas antes de la conexión a la red.

El inversor se configurará con el modelo adecuado según las normas de los distintos países o regiones antes de salir de fábrica. Por ejemplo, los inversores enviados a Australia se configuran en fábrica como modelo australiano.

Nota: El inversor viene configurado de fábrica para Australia.

7.1.1 Configurar la dirección del inversor

Después de que el inversor se ponga en marcha normalmente, la dirección del inversor puede ajustarse a través de RS485/USB convirtiéndose en WIFI. Cuando se conectan varios inversores en paralelo a través de RS485, el inversor debe ajustarse a una dirección de comunicación diferente. Cuando se comunica un solo inversor, se puede utilizar la dirección de comunicación por defecto.

Nota: La dirección de comunicación por defecto del variador es 1, que puede ajustarse a 1-254.

7.1.1.1 Configurar la dirección RS485 con Shinebus

La dirección 485 del variador puede ser modificada por Shinebus, Esta operación la realiza un profesional.

7.1.1.2 Configurar la dirección RS485 en la APP de ShinePhone

Consulte la sección 8.2, descargue la APP móvil ShinePhone y conéctese al WIFI del inversor para acceder a la página de monitorización local, esta operación la realiza un profesional.

1> Haga clic en "Parámetros";


2> Introduce la contraseña (cuando lo utilices por primera vez, deberás establecer la contraseña primero. Haga clic en "Restablecer contraseña" para introducir el número de cuenta OSS y la contraseña. El distribuidor y el instalador pueden solicitar la cuenta OSS a Growatt. Haga clic en "Iniciar sesión" para establecer la contraseña. Una vez que la configuración sea satisfactoria, podrá empezar a utilizarla).

3> Haga clic en el elemento superior "Dirección COM";

4> Pula el botón "Leer" en la esquina superior derecha para leer la comunicación actual dirección del inversor;

5> Configurar la dirección com del inversor;

6> Leer la dirección com del inversor para asegurarse de que la configuración es correcta;



Figura

7.1.2 Ajustar la hora y la fecha

del inversor **Método 1:**

Consulte el apartado 8.2.1 e inicie sesión en la APP de ShinePhone. Haga clic en "system time(45-50)" para ajustar la hora y la fecha del inversor en la página de configuración de parámetros.




Figura 7.2

7.2 Modo de funcionamiento

7.2.1 Modo de espera

Cuando la tensión continua es superior a 180Vdc, el inversor se enciende y entra en el estado de "espera".

En este modo, el inversor comprobará los parámetros del sistema. Si el sistema es normal y la tensión fotovoltaica es superior a 195 Vcc, el inversor intentará conectarse a la red.

7.2.2 Modo de trabajo

En este modo, el inversor funciona con normalidad, y el indicador luminoso de potencia o de código de error muestra la potencia entregada por el inversor a la red.

Cuando la tensión de CC es superior a 180 Vcc, el inversor convierte la energía de CC generada por los módulos fotovoltaicos en energía de CA y la suministra a la red.

Cuando la tensión de CC es inferior a 180Vdc, el inversor entra en estado de "espera" e intenta conectarse a la red, en este estado, el inversor consume muy poca energía para comprobar el estado del sistema interno.

Nota: sólo cuando los módulos fotovoltaicos suministren suficiente energía (voltaje > 195Vdc), el inversor se pondrá en marcha automáticamente.

7.2.3 Modo de fallo

El sistema de control inteligente del inversor supervisará y ajustará continuamente el sistema. Cuando se detecta un fallo, el LED mostrará el mensaje de fallo.

Nota: Consulte la sección 8.2 para comprobar el mensaje de fallo y tomar medidas correctivas.

7.2.4 Modo de apagado

Cuando la luz solar es débil o no hay luz, el inversor dejará de funcionar automáticamente.

Cuando esté apagado, el inversor no consumirá energía de la red ni del módulo fotovoltaico. Al mismo tiempo, el LED del inversor se apagará.

Nota: Cuando la tensión de CC de la cadena fotovoltaica es demasiado baja ($\leq 150Vdc$), el inversor se apagará.

7.3 Pantalla LED

El estado de funcionamiento actual del inversor puede comprobarse visualmente desde la pantalla LED directamente.




Figura 7.3




Figura 7.4

Descripción del estado del LED			
Posición del LED	Tipo de LED	Estado del inversor	Estado del LED
A	Indicador luminoso de entrada fotovoltaica	La tensión fotovoltaica alcanza la tensión de red	La luz verde está encendida
		La tensión fotovoltaica no alcanza la tensión de la red	La luz no se enciende
B	Indicador luminoso de corriente alterna	El inversor está en estado de red	La luz verde está encendida
		No hay tensión de CA	La luz no se enciende
		Con la tensión de CA, el inversor está en el estado de cuenta atrás de la red	La luz verde parpadea lentamente, y la luz indicadora de alarma o avería no está encendida

8.1 Supervisión de datos a distancia

Las formas de monitorización remota de los inversores de las series MAX-X2 y MAX-XL2 incluyen la APP (ShinePhone) y la página web del servidor, RS485, GPRS, 4G, PLC (reservado) pueden satisfacer ambas formas de monitorización.

8.1.1 APP de teléfono móvil (ShinePhone) para la supervisión remota

1>Escanea el siguiente código QR, o descárgalo desde la tienda de Android o App store buscando "Shinephone", descarga e instala el software.



Figura 8.1


Nota: 1.Asegúrese de que es la última versión.

2.Encontrará más detalles en <http://server.growatt.com>.

2>Los usuarios pueden registrar su cuenta en la APP del móvil siguiendo los siguientes pasos:

Ejecutar ShinePhone, ir a la página de inicio de sesión, haga clic en "registro".El registro es necesario para llenar la información, con el * es necesario, el acuerdo es obligatorio, puede iniciar sesión en el interfaz principal de ShinePhone después del registro, la página de registro y la interfaz principal son como se muestra a continuación.

Inicio de sesión y página principal de Shinephone:



Fig



8.2Fig

8.3

Descripción del estado del LED			
Posición del LED	Tipo de LED	Estado del inversor	Estado del LED
B	Indicador luminoso de la tensión alterna	Con la tensión de CA, el inversor se encuentra en estado de fallo	La luz verde parpadea lentamente, y la luz indicadora de alarma o avería está fija en rojo.
C	Indicador luminoso de alarma o de avería	El inversor funciona normalmente	La luz no se enciende
		El inversor está en estado de alarma	La luz roja parpadea lentamente
		El inversor está en estado de fallo	La luz roja está encendida
D	Indicador luminoso de comunicación	El inversor tiene comunicación externa, como RS485, GPRS, etc.	La luz verde está encendida
		El inversor no tiene comunicación externa	La luz no se enciende
		La actualización del inversor o la interfaz USB está leyendo y escribiendo datos	La luz verde parpadea
E	Indicador luminoso de alimentación o de código de avería	El inversor está en estado de red	Los ocho LEDs de izquierda a derecha representan la potencia del inversor: si hay 8 luces verdes encendidas, representa el 100% de la potencia del inversor. Como se muestra en la figura 7.3, representa el 37,5% de la potencia del inversor, y así sucesivamente.
		El inversor está en estado de fallo	Las 8 luces LED, de derecha a izquierda, representan los códigos de avería que actualmente reporta el inversor. De derecha a izquierda, representan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Por ejemplo, el primer y el cuarto LED verde de la derecha están siempre encendidos. lo que significa

Página del dispositivo:

- 1>En la parte superior central de la página principal está el nombre de la planta actual, el usuario puede hacer clic en el botón "v" para cambiar a otras plantas bajo esta cuenta.
- 2>El usuario puede añadir el registrador de datos, comprobar el registrador de datos y añadir la planta haciendo clic en el botón "+" en la parte superior esquina derecha.
- 3>La mitad superior muestra la potencia actual de la planta, LOS ingresos actuales y la producción total.
- 4>Mi lista de dispositivos muestra el dispositivo actual de la planta, el usuario puede ver más detalles haciendo clic en el dispositivo, la cruz izquierda del dispositivo para pegar el dispositivo y editar, la operación de edición incluye cambiar el alias del dispositivo, el icono, y eliminar el dispositivo.





Fig 8.4 añadir registrador

de datos Fig 8.5 lista de

registradores de

datos Fig 8.6 añadir registrador de datos de planta:

- 1>El usuario puede añadir más datalogger bajo la planta particular.
- Manera: Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página del dispositivo y seleccione "Añadir colector (WiFi/GPRS, etc.)", como se muestra en la Figura 8.7.
- Nota: Puede elegir introducir manualmente el número de serie del captador para añadirlo, o puede añadirlo escaneando el código de barras de la placa de características.



Figura

- 2>El usuario puede añadir un registrador de datos en la página de la lista de registradores de datos para añadir un registrador de datos, editar, borrar, configurar, etc.
- 3>El usuario puede añadir más plantas con la función de añadir planta.

Página y función del dispositivo:

- 1>Página del dispositivo: El usuario puede hacer clic en el dispositivo para ver más detalles, la página del dispositivo muestra la potencia actual y la energía de hoy y el gráfico de potencia diaria, el usuario puede encontrar más con el control, los parámetros, los datos y la página de eventos.
- 2>Control: el usuario puede activar/desactivar el inversor, fijar la potencia activa, fijar la potencia reactiva, fijar el FP, fijar el tiempo del inversor, fijar la tensión de red alta, fijar la tensión de red baja. La contraseña de funcionamiento es : inversor+fecha, por ejemplo inversor20170722.
- 3>Parámetros: el usuario puede ver el SN del dispositivo, la potencia nominal, la versión del firmware, la tensión PVI, la corriente y la potencia, etc.



Fig 8.8Fig

8.9Fig

8.10

- 4> Página de datos: el usuario puede ver la potencia fotovoltaica, el voltaje, la corriente, la potencia de la fase R, la potencia de la fase S, la potencia de la fase T, la potencia de salida por día, mes y año, cruzando la pantalla con el dedo.
- 5>Eventos: El usuario puede ver el mensaje de fallo si lo hay.



Fig



8.1 | Fig 8.12

Fig. 8.14

8.1.2 GPRS /4G

8.1.2.1 Registrar cuenta

1>Registrar cuenta

Abra el navegador, introduzca "server.growatt.com", haga clic en "Nuevo usuario" en la página de inicio de sesión, introduzca la información necesaria y vuelva a la página de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados y haga clic en "Iniciar sesión".

2>Añadir registrador de datos

En la página de la planta, haga clic en el dispositivo de gestión, a continuación, haga clic en añadir registrador de datos, la entrada de la SN y el código válido a continuación, guardar, después de que el dispositivo está encendido, registrador de datos se mostrará después de 5 minutos, también el dispositivo vendrá en línea (nuestro dispositivo es monitoreado por el registrador de datos, por lo que necesita para agregar el registrador de datos aquí primero).



Fig. 8.13

Welcome : MAXtest (Normal user) Exit

MAX Dashboard Plant User Cen Setting Download English

Plant data device list event list Plant Detail

datalog inverter storage hybrid inverter Pcs MAX Hps more

No.	SN	alias	device type	user name	connect status	
1	79Z0000024	79Z0000024	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.
2	79Z0000015	79Z0000015	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.
3	WLC082102D	WLC082102D	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.
4	79Z0000020	79Z0000020	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.16
5	79Z0000008	79Z0000008	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.16
6	79Z0000033	79Z0000033	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192
7	79Z0000023	79Z0000023	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.
8	79Z0000014	79Z0000014	ShineGPRS	MAXtest	connection	/192.
9	WLC0821017	WLC0821017	ShineGPRS	MAXtest	lost	/192.
10	79Z0000021	79Z0000021	ShineGPRS	MAXtest	lost	/192.

add Enter the serial n search previous current No. 1 page / total 5 page next 1 Go

Fig. 8.15




Fig. 8.16




Fig. 8.17




Fig. 8.18

3> Lectura de datos

A. La lectura de la producción básica, la energía actual, la producción total, los ingresos actuales y los ingresos acumulados se muestran en esta página.




Fig. 8.19

B. La página de datos de la planta puede comprobar la potencia del dispositivo, la curva de tensión por hora, día, mes o año.




Fig. 8.20

4> Instalar el equipo

La página de gestión de dispositivos selecciona MAX. El número de serie del dispositivo que se va a configurar se encuentra en la lista.

Aviso: Las siguientes operaciones son solicitadas por profesionales.




Fig. 8.21




Fig. 8.22

5>Comprobar datos detallados

Haga doble clic en el número de serie del dispositivo en la lista de dispositivos. Se muestra la página de datos detallados. Las páginas de datos pueden verse por fecha o exportarse.





Fig. 8.23

History Data								start date	2018-05-2	end date	2018-05-2	search	export
No.	Serial number	Time	Status	EacToday(kWh)	EacTotal(kWh)	Vpv1(V)	Vpv2(V)						
1	SASF803004	2018-05-28 17:22:30	Normal	235.6	1341.0	542.6	609.0						
2	SASF803004	2018-05-28 17:22:23	Normal	235.6	1341.0	543.4	611.9						
3	SASF803004	2018-05-28 17:22:16	Normal	235.6	1341.0	552.7	612.8						
4	SASF803004	2018-05-28 17:22:10	Normal	235.6	1341.0	549.4	617.2						
5	SASF803004	2018-05-28 17:22:05	Normal	235.6	1341.0	541.8	619.9						
6	SASF803004	2018-05-28 17:21:59	Normal	235.6	1341.0	543.6	619.2						
7	SASF803004	2018-05-28 17:21:53	Normal	235.6	1341.0	542.5	622.5						
8	SASF803004	2018-05-28 17:21:48	Normal	235.6	1341.0	537.0	615.8						
9	SASF803004	2018-05-28 17:21:40	Normal	235.6	1341.0	537.1	619.2						
10	SASF803004	2018-05-28 17:21:35	Normal	235.6	1341.0	540.3	624.9						
11	SASF803004	2018-05-28 17:21:29	Normal	235.5	1340.9	549.9	618.2						
12	SASF803004	2018-05-28 17:21:26	Normal	235.5	1340.9	544.2	608.8						
13	SASF803004	2018-05-28 17:21:17	Normal	235.5	1340.9	543.9	618.6						
14	SASF803004	2018-05-28 17:21:09	Normal	235.5	1340.9	543.3	614.4						
15	SASF803004	2018-05-28 17:21:05	Normal	235.5	1340.9	545.9	616.5						
16	SASF803004	2018-05-28 17:21:00	Normal	235.5	1340.9	544.9	617.6						
17	SASF803004	2018-05-28 17:20:55	Normal	235.5	1340.9	549.1	619.0						

Fig. 8.24

8.1.2.2 Monitorización de Shinemaster

Se trata de un dispositivo de monitorización rentable y compacto, especialmente diseñado para plantas de energía solar, con una CPU de alta velocidad y un sistema Linux estable que registra de forma inteligente las características del sistema del usuario.




Característica :

- 1> Un registrador de datos de comunicación versátil y de alto rendimiento que notifica al usuario el estado del sistema en cualquier momento.
- 2> Configuración flexible de los parámetros, gestión de la información del sistema, aviso y registro de errores, almacenamiento de gran capacidad.
- 3> Recoger los datos y subirlos a Growatt en tiempo real a través de la red.

Nota: El contador inteligente y el monitor ambiental deben ser del fabricante designado por Growatt, de lo contrario la monitorización no será posible. Cuando se utiliza el RS485 de varias máquinas en paralelo, por favor, conecte el cable de tierra de acuerdo con la sección 6.3.1.

El marco del sistema de supervisión de las comunicaciones se muestra en la siguiente figura. Los usuarios pueden elegir el método de supervisión más adecuado según la situación real.



1>Consulta de la dirección IP de ShineMaster

A. Los puertos lan del PC y del shinemaster se conectan al puerto del router a través del cable de red, para que estén en la misma red de área local.

B. Vaya a la página de gestión del router y compruebe la "lista de hosts de Internet" para consultar la dirección IP del número de serie del ShineMaster como nombre del dispositivo conectado. Esta IP es la dirección IP asignada por el router al ShineMaster. Si no sabe cómo hacerlo, póngase en contacto con el administrador de la red para que lo haga.

Nota: El router debe activar la asignación automática de IP, es decir, abrir la función DHCP. C. Introduzca la dirección IP del shinemaster en el navegador para entrar en la página integrada del shinemaster.

2>Acceso a la página incorporada de ShineMaster

Antes de acceder, compruebe si el cable de comunicación entre los dispositivos está bien conectado. Una vez que la comprobación sea correcta, puede introducir la dirección IP de ShineMaster en el navegador IE para acceder a la página integrada de ShineMaster. Siempre que el ShineMaster esté en el mismo segmento de red que el ordenador al que está accediendo, podrá acceder al servidor incorporado del ShineMaster.

A. Si el usuario visita con éxito la página incorporada de shinemaster, puede ir directamente a la interfaz de inicio de sesión de la página incorporada, como se muestra en la figura 8.25 a continuación.




Fig. 8.25

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, nombre de usuario por defecto: admin contraseña: admin. haga clic en el inicio de sesión después de rellenar, entrar en growatt shinemaster página del sistema.

3>Vista del estado del colector de datos ShineMaster

Haga clic en el estado del colector de datos shinemaster para ver la "información del estado del sistema", el "número de serie", la dirección del servidor, el "número de dispositivos conectados", etc.




Fig. 8.26

4>El colector de datos ShineMaster añade o elimina el dispositivo ShineMaster Antes de supervisar los dispositivos fotovoltaicos, tenemos que entrar en la página de la configuración del colector de datos Shinemaster incorporado para añadir dispositivos.

A. Añadir dispositivo

1)Selecione el modo de supervisión de los dispositivos fotovoltaicos en la primera lista desplegable de añadir o eliminar dispositivos.



Fig. 8.27

2)Selecione el tipo de dispositivo fotovoltaico supervisado en la segunda lista desplegable.



Fig. 8.28

3) Rellene la tercera lista desplegable con la dirección de correspondencia del dispositivo fotovoltaico.



Fig. 8.29

4) Seleccione "Añadir" y luego haga clic en "Guardar".

5) Vaya a la página de estado del dispositivo después de guardar con éxito para confirmar que el dispositivo se ha añadido correctamente.



Fig. 8.30

B. Borrar dispositivo

- 1) Seleccione la primera lista desplegable de "añadir o eliminar dispositivos" para controlar el modo de monitorización de los dispositivos fotovoltaicos.
- 2) Seleccione el tipo de dispositivo fotovoltaico supervisado en la segunda lista desplegable.
- 3) Rellene la tercera lista desplegable con la dirección del dispositivo fotovoltaico correspondiente.
- 4) Seleccione el siguiente "del" y haga clic en Guardar para completar la adición del dispositivo.
- 5) Entra en la página de estado del dispositivo después de guardarlo con éxito para confirmar que el dispositivo se ha eliminado correctamente.

5>Carga de datos de ShineMaster a ShineServer

A. Registro:Inicio de sesión

- 1) Introduzca el nombre de dominio del servidor en el navegador del ordenador para entrar en la página de acceso a shinesserver, si es la primera vez que se conecta, registre el nombre de usuario. Entre en la página de acceso al nombre de dominio, como se muestra en la figura 8.32 a continuación.

Nombre de dominio del servidor de usuario chino: <http://server-cn.growatt.com>.

El nombre de dominio del servidor internacional de usuarios es: <http://server.growatt.com>.



Fig. 8.31

- 2) Registre el nombre de usuario, introduzca la información del usuario de acuerdo con la solicitud, una vez completada la información, haga clic en "registrar".

Nota: "número de serie del colector" y "código de comprobación del colector" ver cuadro de número de serie del colector o cuadro de garantía.

Fig. 8.32

B. Ver los datos de seguimiento

- 1) Una vez completado el registro, salta automáticamente a la interfaz principal de shinesserver. Haga clic en "central eléctrica" e "información de trabajo" para visualizar la información del diagrama de flujo de potencia total de la central eléctrica en el mismo día. La lista desplegable "Seleccionar colector" le permite ver el diagrama de flujo de potencia diario de un solo inversor para la central eléctrica.




Fig. 8.33

2) Haciendo clic en "central eléctrica" y "gestión de equipos" a su vez, se pueden ver los datos en tiempo real del "colector de datos", el "inversor", el "monitor ambiental", el "contador inteligente" y la "caja de confluencia" MAX.

8.2 Control de datos locales

El modo de monitorización de datos locales del inversor de la serie MAX-X2 y MAX-XL2 tiene una conexión directa con el teléfono móvil y el PC, udisk, los detalles son los siguientes.

8.2.1 Aplicación para teléfonos móviles (Shinephone) Vigilancia local

8.2.1.1 Acceder a la aplicación para la supervisión local Método 1

Cuando abra la página de inicio de sesión de la aplicación, haga clic en el icono de la caja de herramientas de la esquina superior derecha. Aparecerá la caja de herramientas, haz clic en la herramienta de depuración local, y puedes obtener el nombre del wifi del colector escaneando el código QR o el código de barras (La contraseña por defecto para el WIFI es 12345678. Si ya te has conectado, puedes hacer clic en "Saltar" para conectarte directamente a la WIFI).




Fig. 8.34

Método 2

Abrir la aplicación, introducir el nombre de usuario y la contraseña, hacer clic en el inicio de sesión, entrar en mí (centro personal). Haga clic en el entrar en la herramienta, encontrar el depurador local para entrar, y usted puede obtener el nombre de wifi del colector mediante el escaneo del código QR o código de barras (La contraseña por defecto para WIFI es 12345678. Si ya te has conectado, puedes hacer clic en "Saltar" para conectarte directamente a la WIFI).




Fig. 8.35

8.2.1.2 Uso de la supervisión y depuración local

Al ver el monitoreo local, debe mantener el wifi del teléfono conectado al wifi del recolector para ver el monitoreo local (para ingresar a la página de monitoreo local, primero haga clic en la actualización automática para obtener la información de datos más reciente).
 Generación de electricidad: la opción de ver la última generación, la generación diaria, la generación mensual y anual de información detallada;
 Potencia: se puede ver la potencia actual y el valor de la potencia nominal; fallo: se puede leer la información detallada del fallo del equipo.

I>control de dispositivos

Nota: Además de restablecer la contraseña para conectarse a la red, otros módulos WIFI que deben conectarse al colector pueden ver la información.

A. Restablecer contraseña

Necesita conexión a la red de la cuenta o s s para configurar o modificar la contraseña de depuración local.

B. Configuración de los ajustes

Los datos de configuración del inversor, la tensión, la potencia, etc., pueden modificarse en función del uso (Fig. 8.36).




Fig. 8.36

C. Configuración de los parámetros

Los datos de los parámetros del equipo pueden modificarse en función del uso (Fig. 8.37).

D. Detección inteligente

Vista detallada y precisa de los datos y el estado del dispositivo (Fig. 8.38).




Fig. 8.37




Fig. 8.38

E. Escaneo inteligente de la curva I-V

Puede escanear a distancia cada mppt (Fig 8.39).




Fig. 8.39

F. Detección de fallos en el registro
Localización de averías a distancia, rápida y precisa (Fig. 8.40).




Fig. 8.40

G. Detección de la grabación en tiempo real
La calidad de la tensión y la corriente del inversor puede observarse en tiempo real (Fig. 8.41).





Fig. 8.41

H. Diagnóstico en un clic
Diagnóstico de la curva I-V, forma de onda de la red, THDV y detección de la impedancia del cable, todo ello con un solo clic (Fig. 8.42).

I. Ajuste de alto nivel
Según los parámetros de ajuste de la dirección del registro (profesionales).

J. Información del dispositivo
Compruebe la tensión/corriente fotovoltaica, la tensión/corriente de la cadena, la tensión/corriente alterna, la potencia/frecuencia, Tensión/corriente PID, parámetros internos e información detallada del dispositivo y parámetros (Fig. 8.43).






Fig. 8.43

8.2.2 Monitorización del disco U

Refiérase a 6.3.2 USB a WIFI/ conexión de comunicación del disco U, el monitoreo local del disco U puede realizar las funciones de grabación de software, grabación de fallas, análisis de curvas y grabación en tiempo real. Los detalles son los siguientes:

1> Programación del firmware

Cree el archivo bconfig.txt bajo la raíz del disco U, escriba el siguiente contenido, luego inserte el disco U para programar. Tenga en cuenta que el programa M3 debe estar programando por última vez.




Fig. 8.44

2> Registro de fallos

Cree el archivo bconfig.txt bajo la raíz del disco U, escriba el siguiente contenido, luego inserte el disco U que se puede leer la información de fallas, luego genera un formulario bajo los archivos en el directorio raíz. Se almacena un total de 60 información de grabación de fallas, los últimos Números son 0.




Fig. 8.45

3> Análisis de curvas

Crear el archivo bconfig.txt bajo la raíz del disco U, escribir el siguiente contenido, el disco U de inserción para grabar la curva I-V, a continuación, genera un formulario bajo los archivos en el directorio raíz.




Fig. 8.46

Mantenimiento del sistema 9

4>Grabación en tiempo real

Cree el archivo bconfig.txt bajo la raíz del disco U, escriba el siguiente contenido, luego inserte el disco U para leer la información de grabación en tiempo real, luego genera un formulario bajo los archivos en el directorio raíz, la forma de onda del registro del formulario es consistente con el ID de la configuración del comando.




Fig. 8.47

9.1 Mantenimiento de rutina

9.1.1 Limpieza del inversor

	<ul style="list-style-type: none">• Antes de cualquier operación, por favor desconecte el interruptor de CC y el de CA, y espere al menos 5 minutos hasta que la capacitancia interna se descargue completamente.
---	---

1>Compruebe la temperatura ambiente y el polvo del inversor, limpie el inversor cuando sea necesario.

2>Observe si las salidas de aire son normales, cuando sea necesario, limpie las salidas de aire o limpie el ventilador paso a paso, los pasos se refieren a 9.1.2.

9.1.2 Mantenimiento de los ventiladores

	<ul style="list-style-type: none">• Debe ser realizado por personal cualificado y formado y cumplir con todos los códigos y reglamentos locales vigentes.• Por favor, desconecte el interruptor de CC y el interruptor de CA antes de cualquier operación, y espere al menos 5 minutos hasta que la capacitancia del bus interno se descargue completamente.
	<ul style="list-style-type: none">• No utilice el ventilador de limpieza de la bomba de aire, ya que podría dañar el ventilador.

Cuando el inversor Growatt de la serie MAX-X trabaja en un entorno de alta temperatura, una buena ventilación y disipación del calor puede reducir eficazmente la posibilidad de disminución de la carga. El inversor está equipado con ventiladores internos, cuando la temperatura interna es demasiado alta, los ventiladores trabajan para reducir la temperatura interna. Cuando el inversor disminuye su potencia debido a que la temperatura interna es demasiado alta, las siguientes son las posibles razones o soluciones.

- 1) El ventilador está bloqueado o el disipador de calor acumula demasiado polvo, es necesario limpiar el ventilador, la cubierta del ventilador o el disipador de calor.
- 2) El ventilador está dañado, es necesario reemplazarlo.
- 3) La mala ventilación del lugar de instalación, necesita seleccionar el lugar de instalación apropiado de acuerdo con los requisitos básicos de instalación.

Procedimiento de limpieza y sustitución del ventilador;

1>Por favor, asegúrese de que el lado de CC y el lado de CA del inversor han sido desconectados antes de limpiar o sustituir el ventilador.

- 1) Apague el interruptor de CC.
- 2) Desconecte los terminales de CC del inversor (los usuarios necesitan herramientas para desconectar los terminales de conexión de CC).
- 3) Apague el interruptor de CA.

2>Retire los tornillos de las protecciones de los ventiladores con un destornillador de estrella.




Fig. 9.1 Vista del ventilador externo




Fig. 9.5 Vista del ventilador interno




Fig. 9.2 Vista del ventilador interno

3>Desconecte el conector de los cables de los ventiladores con un destornillador de cabeza plana y retire los ventiladores de las protecciones de los ventiladores, se muestra como abajo.




Figura 9.3




Fig. 9.4 Vista del ventilador externo

Aviso: (Los inversores de la serie MAX-X2 y MAX-XL2 tienen siete ventiladores (ventilador interno*2Pcs) y ventilador externo*5Pcs).

4>Limpie el ventilador, las protecciones del ventilador y el disipador de calor o sustituya el ventilador.

- 1) Limpie el ventilador y los protectores del ventilador con una bomba de aire, un cepillo o un paño húmedo.
- 2) Desmonte cada ventilador por separado para limpiarlo si es necesario.
- 3) Retire el ventilador que necesita reemplazar con un destornillador de cruz, reemplace un nuevo ventilador.
- 4) Ordena el cable.

5>Instalar el ventilador, el protector del ventilador fijado y el inversor de nuevo.

9.2 Solución de problemas

 PELIGRO	<ul style="list-style-type: none"> • Debe ser operado por técnicos eléctricos profesionales bien formados y respetar este manual. • Los conductores normalmente conectados a tierra pueden estar sin conexión a tierra y energizados cuando se indica un aislamiento FV bajo. • Riesgo de descarga eléctrica.
---	--

9.2.1 Advertencia

Las advertencias identifican el estado actual del inversor (Max), las advertencias no están relacionadas con un fallo y no afectan al funcionamiento normal del inversor. Cuando aparece una advertencia con un número después de ella en la pantalla, indica un código de advertencia y normalmente se borra mediante un apagado/reinicio ordenado o una acción autocorrectiva realizada por el inversor.

Advertencia	Descripción	Sugerencia
Advertencia 200	Fallo de la cadena	1. Tras el apagado, compruebe que el panel es normal. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 201	Cadena anormal	1. Tras el apagado, compruebe que el panel es normal. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 202	Aviso de DC SPD	1. Tras el apagado, compruebe el SPD de CC. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 203	Cortocircuito en el circuito fotovoltaico	1. Compruebe si el circuito fotovoltaico está en cortocircuito. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 204	Función de conexión en seco anormal	1. Después de la desconexión, compruebe el cableado Dryconnect seco. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 205	Conductor PV Boost anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 206	Aviso de AC SPD	1. Después de la desconexión, compruebe el SPD de AC. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 207	Sobrecorriente USB	1. Desenchufa el disco U. 2. Vuelve a acceder al disco U tras el apagado. 3. Contacta con Growatt.
Advertencia 208	Fusible DC abierto	1. Después del apagado, compruebe el fusible. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 209	Tensión fotovoltaica alta	1. Desconecte inmediatamente el interruptor de CC y compruebe la tensión. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 210	PV Invertido	1. Compruebe los terminales de entrada FV. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 217	BDC anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 218	Desconexión del BUS BDC	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 300	No hay conexión de CA	1. Por favor, confirme que la red se ha perdido o no. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 301	AC V Outrange	1. Compruebe que la tensión de CA está en el rango de especificación. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 302	AC F Outrange	1. Compruebe si la frecuencia está en el rango de especificación o no. 2. Contacta con Growatt.

Advertencia	Descripción	Sugerencia
Advertencia 400	Función del ventilador anormal	1. Después de apagar, compruebe la conexión del ventilador. 2. Sustituya el ventilador. Contacta con Growatt.
Advertencia 401	Medidor anormal	1. Compruebe si la comunicación entre el inversor y el contador es anormal. Compruebe si el contador está encendido.
Advertencia 402	La comunicación entre el optimizador y el inversor es anormal	1. Compruebe si el optimizador está encendido. 2. Compruebe la conexión entre el optimizador y el inversor.
Advertencia 403	Cadena anormal	1. Tras el apagado, compruebe que el panel es normal. Contacta con Growatt.
Advertencia 404	EEPROM anormal	1. Reinicie el inversor. Contacta con Growatt.
Advertencia 405	Versión de firmware anormal	1. Reinicie el inversor. 1. Contacta con Growatt.
Advertencia 406	Error del módulo Boost	1. Reinicie el inversor. 3. Contacta con Growatt.
Advertencia 407	Sobretensión	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Advertencia 408	NTC roto	1. Reinicie el inversor. Contacta con Growatt.
Advertencia 409	Anomalía reactiva	1. Compruebe si el shinemaster es anormal. 2. Contacta con Growatt.

Aviso : El inversor de la serie MAX tiene dos ventiladores externos y cinco internos. Si las sugerencias no funcionan, póngase en contacto con Growatt.

9.2.2 Error

Los códigos de error identifican un posible fallo del equipo, una avería o un ajuste o configuración incorrecta del inversor; cualquier intento de corregir o eliminar un fallo debe ser realizado por personal cualificado. Normalmente, el código de error se puede borrar una vez que se elimina la causa o el fallo. Algunos de los códigos de error, como la tabla que se muestra a continuación, pueden indicar un error fatal y requieren que se ponga en contacto con el proveedor o Growatt para obtener ayuda.

Error	Descripción	Sugerencia
Error 200	Fallo AFCI	1. Después de la desconexión, compruebe el terminal del panel. 2. Reinicie el inversor. 3. Contacta con Growatt.
Error 201	Residual I Alto	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 202	Tensión fotovoltaica alta	1. Desconecte inmediatamente el interruptor de CC y compruebe la tensión. 2. Contacta con Growatt.
Error 203	Aislamiento FV Bajo	1. Después de la desconexión, compruebe si la carcasa del panel está conectada a tierra de forma fiable. 2. Contacta con Growatt.
Error 204	PV Invertido	1. Después de la desconexión, compruebe los terminales de entrada FV. 2. Contacta con Growatt.
Error 300	AC V Outrange	1. Compruebe la tensión de la red. 2. Contacta con Growatt.
Error 301	Terminales de CA invertidos	1. Compruebe los terminales de CA. 2. Contacta con Growatt.
Error 302	No hay conexión de CA	1. Después de la desconexión, compruebe el cableado de CA. 2. Contacta con Growatt.
Error 303	NE anormal	1. Después de la desconexión, asegúrese de que el cable de tierra está conectado de forma fiable. 2. Contacta con Growatt.
Error 304	AC F Outrange	1. Compruebe si la frecuencia está en el rango de especificación o no. 2. Contacta con Growatt.

Error	Descripción	Sugerencia
Error 400	Anomalía en la compensación de los componentes de CC	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 401	La componente DC de la tensión de salida es demasiado alta	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 402	La componente DC de la corriente de salida es demasiado alta	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 403	Desequilibrio de la corriente de salida	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 404	Muestreo de tensión del BUS de CC anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 405	Relé anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 406	modo de inicialización anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 407	Fallo en la autodetección	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 408	Temperatura del NTC demasiado alta	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.
Error 409	Tensión de bus anormal	1. Reinicie el inversor. 2. Contacta con Growatt.

Especificación 10

Error	Descripción	Sugerencia
Error 408	Temperatura del NTC demasiado alta	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 409	Tensión de bus anormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 411	Fallo de comunicación	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 412	Sensor de temperatura anormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 413	Fallo de función del IGBT	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 414	falla EEPROM	1. Check if shinemaster is abnormal. 2. Contact Growatt.
Error 415	Fallo en la prueba de energía interna	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 416	Protección contra sobrecorriente	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 417	Protocolo del sistema anormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 418	firmware version abnormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 420	Daños en el módulo GFCI	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 421	CPLD abnormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 422	~El muestreo es inconsistente	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 425	Fallo de autotest AFCI	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 426	Corriente FV anormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 427	Corriente alterna anormal	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt
Error 428	Cortocircuito del Boost	1.Contacta con Growatt
Error 429	Fallo de arranque suave de la tensión del bus	1.Reinicie el inversor. 2.Contacta con Growatt

Especificaciones del modelo	MAX 100KTL3-X LV	MAX 110KTL3-X LV	MAX 120KTL3-X LV	MAX 125KTL3-X LV
Datos de entrada (DC)				
Potencia fotovoltaica máxima recomendada (para módulo STC)	150kW	165kW	180kW	187.5kW
Máx. Tensión DC	1100V			
Tensión inicial	195V			
Tensión nominal	600V			
Rango de tensión MPP	180V-1000V			
Número de rastreadores MPP	10			
Número de cadenas FV por MPPT	2			
Corriente de entrada máxima por MPPT	32A			
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT	40A			
Categoría de sobretensión CC	Categoría II			
Datos de salida (AC)				
Potencia nominal de CA	100kW	110kW	120kW	125kW
Potencia aparente máxima de CA	110kVA	121kVA	132kVA	137.5kVA
Tensión nominal de CA/rango	230V/400V 340-440VAC			
Frecuencia/rango de la red de CA	50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz			
Corriente de salida máxima	167.1A@380V 158.8A@400V	183.8A@380V 174.6A@400V	200.5A@380V 190.5A@400V	208.9A@380V 198.5A@400V
Factor de Potencia (@nominal)	> 0.99			
Entrada máxima corriente/duración	20KA/tr:8us,tf:20us			
Potencia máxima de salida corriente/duración	400A/30us			
Factor de potencia ajustable	0,8 de liderazgo 0,8 de retraso			
THDi	< 3%			

Especificaciones del modelo	MAX 50KTL3-XL2	MAX 60KTL3-XL2	MAX 70KTL3-XL2	MAX 75KTL3-XL2
Tipo de conexión a la red de CA	3W/N/PE			
Categoría de sobretensión de CA	Categoría III			
eficiencia				
Eficiencia máxima	98.8%			
Euro-eta	98.3%			
Dispositivos de protección				
Protección contra polaridad inversa de CC	Sí			
Interruptor de CC	Sí			
Protección contra sobretensiones de CC	Tipo II			
Control de la resistencia del aislamiento	Sí			
Protección contra sobretensiones de CA	Sí			
Supervisión de la red	Sí			
Protección antiembarco	Sí			
Unidad de control de corriente residual	Sí			
Control de las cadenas	Sí			
Función anti-PID	Opcional:			
Protección AFCI	Opcional:			
Datos generales				
Dimensiones (A/A/D) en mm	970*640*345mm			
Corriente de entrada/duración máxima	20KA/tr:8us,tf:20us			
Peso	84kg			
Temperatura de funcionamiento gama	-30°C- +60°C			
Altitud	4000m			
Consumo interno	< 1W(Nota I)			

Especificaciones del modelo	MAX 50KTL3-XL2	MAX 60KTL3-XL2	MAX 70KTL3-XL2	MAX 75KTL3-XL2
Topología	Sin transformador			
Refrigeración	Refrigeración por aire inteligente			
Grado de protección	IP66			
Humedad relativa	0~100%			
Conexión DC	H4/MC4 (opcional)			
Conexión de CA	Terminal OT/DT			
Interfaces				
Mostrar	LED/WIFI+APP			
RS485/USB	Sí			
PLC/GPRS/4G	Opcional:			
Garantía:5 /10 años	Opcional:			
Certificados y homologaciones				
Regulación de la red	AS/NZS 4777.2,CEI 0-21,CEI 0-16,VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0126-1-1,UTE C 15-712-1,EN 50438, IEC 60068,IEC 61683,IEC 62116,IEC 61727, MEA,PEA,DRRG/DEWA:2016,BDEW,G59/3			
EMC	EN61000-6-2,EN61000-6-4			
Seguridad	IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2			
Nota I: Si con la función de alimentación de CA, el autoconsumo por la noche es inferior a 15W.				

Especificaciones del modelo	MAX 133KTL3-X LV	MAX 125KTL3-X MV	MAX 136KTL3-X MV	MAX 150KTL3-X MV
Datos de entrada (DC)				
Potencia fotovoltaica máxima recomendada (para el módulo STC)	199.5kW	187.5kW	204kW	225kW
Máx. Tensión DC	1100V			
Tensión inicial	195V			
Tensión nominal	600V	720V	720V	720V
Rango de tensión MPP	180V-1000V			
Número de rastreadores MPP	10			
Número de cadenas fotovoltaicas por rastreadores MPP	2			
Corriente de entrada máxima por rastreadores MPP	32A			
Corriente de cortocircuito máxima por rastreadores MPP	40A			
Categoría de sobretensión CC	Categoría II			
Datos de salida (AC)				
Potencia nominal de CA	133kW	125kW	136kW	150kW
Máx. Potencia aparente de CA	146.3kVA	137.5kVA	149.6kVA	165kVA
Tensión nominal de CA/rango	230V/400V 340-440VAC	277V/480V 408-528VAC	277V/480V 408-528VAC	277V/480V 408-528VAC
Frecuencia/rango de la red de CA	50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz			
Corriente de salida máxima	222.3A@380V 211.2A@400V	165.4A	179.9A	198.5A
Potencia factor(@nominal)	> 0.99			
Corriente de entrada/duración máxima	20KA/tr:8us,tf:20us			
Corriente de salida/duración máxima	400A/30us			
Factor de potencia ajustable	0,8 de adelanto - 0,8 de retraso			
THDi	< 3%			
Tipo de conexión a la red de CA	3W+PE	3W+PE	3W+PE	3W+PE

Especificaciones del modelo	MAX 124KTL3-X2 MV	MAX 125KTL3-X2 MV	MAX 136KTL3-X2 MV	MAX 150KTL3-X2 MV
Categoría de sobretensión de CA	Categoría III			
eficiencia				
Eficiencia máxima	99%			
Euro-eta	98.5%			
Dispositivos de protección				
Protección contra polaridad inversa de CC	Sí			
Interruptor de CC	Sí			
Protección contra sobretensiones de CC	Tipo II			
Aislamiento control de la resistencia	Sí			
Protección contra sobretensiones de CA	Sí			
Supervisión de la red	Sí			
Protección antiembarco	Sí			
Unidad de control de corriente residual	Sí			
Control de las cadenas	Sí			
Función anti-PID	Opcional:			
Protección AFCI	Opcional:			
Datos generales				
Dimensiones (A/A/D) en mm	970*640*345mm			
Corriente de entrada/duración máxima	20KA/tr:8us,tf:20us			
Peso	84kg			
Temperatura de funcionamiento gama	-30°C- +60°C			
Altitud	4000m			
Consumo interno en	< 1W(Nota1)			
Topología	Sin transformador			

Desmantelamiento 11

Especificaciones del modelo	MAX 124KTL3-X2 MV	MAX 125KTL3-X2 MV	MAX 136KTL3-X2 MV	MAX 150KTL3-X2 MV
Refrigeración	Refrigeración por aire inteligente			
Grado de protección	IP66			
Humedad relativa	0~100%			
Conexión DC	H4/MC4 (opcional)			
Conexión de CA	Terminal OT/DT			
Interfaces				
Mostrar	LED/WIFI+APP			
RS485/USB	Sí			
PLC/GPRS/4G	Opcional:			
Garantía: 5/10 años	Opcional:			
Certificados y homologaciones				
Regulación de la red	AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N 4105, DIN V VDE V 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50438, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, MEA, PEA, DRRG/DEWA:2016, BDEW, G59/3			
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-4			
Seguridad	IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2			
Nota I: Si con la función de alimentación de CA, el autoconsumo por la noche es inferior a 15W.				

Si el inversor no funciona en el futuro, es necesario eliminarlo adecuadamente. Los pasos son los siguientes:

- 1>Desconecte el cortocircuito de CA externo y evite la reconexión debido a un mal funcionamiento.
- 2>Girar el interruptor DC a la posición "OFF".
- 3>Espere al menos 5 minutos hasta que se haya completado la descarga del condensador interno. 4>Desconecte el conector de CA.
- 5>Desconecte el conector de CC.
- 6>Desmantele el inversor de la pared.
- 7>Descargar el inversor.

11.1 Eliminación del inversor de la serie MAX-X

	<p>No elimine el inversor de la serie MAX junto con la basura doméstica. Tenga en cuenta las normas de eliminación de residuos electrónicos vigentes en el lugar de instalación en ese momento. Asegúrese de que el aparato antiguo y, en su caso, los accesorios, se eliminen de forma adecuada.</p>
---	---

Garantía de calidad 12

Consulte el archivo relacionado.

13 Contacto

Si tiene problemas técnicos en relación con nuestros productos, póngase en contacto con su instalador o con Growatt.

- 1>Tipo de inversor
- 2>Número de serie del inversor
- 3>Código de error del inversor
- 4>Estado del LED del inversor
- 5>Tensión de entrada de CC del inversor (información de los módulos)
- 6>Método de comunicación del inversor

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd
 4-13/F, Edificio A, Parque Industrial Sino-Alemán (Europa),
 Avenida Hangcheng, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China
 T : +86 0755 2747 1942
 E : service@ginverter.com
 W : www.ginverter.com